



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Владимирской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
600005, Владимирская область, г. Владимир, Краснознамённая ул., д. 1б
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Селивановскому и
Меленковскому районам, г. Меленки ул. Валентины Суздальцевой д. 40**

(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Меленки ул. Валентины Суздальцевой д. 40 тел. 2-24-54
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 44/3/**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №26» с. Ляхи, Меленковского района, Владимирской
области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения КИМ 33220061000200806110 №44 от «1» июля 2022года
в период с «5» июля 2022 г. по «14» июля 2022 г.

Заместителем начальника ОНД и ПР по Селивановскому и Меленковскому районам
капитаном внутренней службы Брюзгиным Александром Михайловичем;

(достоинство, фамилия, имя отчество (при наличии), полное должностное лицо (лиц), руководитель группы инспекторов)

(органа государственного пожарного надзора)


проведена Плановая выездная проверка Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №26» с. Ляхи, Меленковского района,
Владимирской области

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая
МБДОУ «Детский сад №26» Сидорова Светлана Евгеньевна

(достоинство, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и	Отметка о выполнении
1.	Ширина дверных проемов из групповых комнат, а также эвакуационных выходов непосредственно на улицу, менее 1,2 метра	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; 6; п. 4.2.19, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;	01.07.2023	
2.	На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (сигнализация и СОУЭ).	П.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2023	
3.	 Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1-го типа в помещении костюмерной, помещение категории «В2» выполнено дверью с ненормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4.6.87,88, таблица №№ 23,24 п.5.2.6. СП 4.13130.2013 Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	01.07.2023	

4.	Двери эвакуационных выходов расположенные на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания.	п. 4.2.22 (П 1.13130.2020, п.27д) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2023
----	--	---	------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МАДОУ «Детский сад №26»

Сидорова Светлана Евгеньевна

(должность, фамилия, имя отчество, контролируемого лица (представитель))

« 14 » июля 2022 г.



Sidorova
 (подпись)

Заместитель начальника ОНДшПР по Селивановскому и

Меленковскому районам А.М. Брюзгин

(должность, фамилия, имя отчество, звание должностного лица (лиц), руководитель группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 14 » июля 2022 г.



Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.