

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №26» с.Ляхи Меленковского района
602144, Владимирская область, Меленковский район, с.Ляхи,
ул. Октябрьская, д.95А

СОГЛАСОВАНО:
Управление образования администрации
Меленковского района

/Рябова И.И./

(подпись)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДЕНО:

Заведующим МАДОУ Детский сад №26» с.Ляхи Меленковского района Сидорова /С.Е.Сидорова/
Приказ № 47-09 от 14.01.2022г.



Паспорт доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования

с.Ляхи, 2022г.

Паспорт

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ:

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26» с.Ляхи Меленковского района Владимирской области.*
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга(услуги): *Владимирская область Меленковский район с.Ляхи, ул.Октябрьская, д.95 А.*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей 1694,3 кв. м.
 - часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 5000 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1987 год, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2022 год, капитальный нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование: *Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26» с.Ляхи Меленковского района Владимирской области*, сокращенное название: *МАДОУ «Детский сад №26» с.Ляхи.*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *602144, Владимирская область Меленковский район с.Ляхи, ул.Октябрьская, д.95 А.*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная.*
- 1.11. Наименование: *Управление образования администрации Меленковского района*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: *602102, Владимирская область, г. Меленки, ул. Красноармейская, д. 91-а.*

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ (ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ):

- 2.1. Сфера деятельности: *образование.*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *образовательные услуги по реализации программ дошкольного образования.*
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети в возрасте от 2 мес. до 7 лет.*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): *инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития.*
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): *72.*

III. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА.

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *частным способом (по*

желанию родителей (законных представителей));

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *200м*

3.2.2. Время движения (пешком) *2-3 мин.*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да.*

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: *нет.*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) : *нет.*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *нет.*

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет.*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию(участок)	ДЧ-И (С, Г, У, О)
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У, О)
Путь (пути) движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У, О)
Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У, О)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У, О)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, Г, У, О)
Пути движения к объекту (отостановки транспорта)	ДЧ-И (С, Г, У, О)

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта МАДОУ «Детский сад №26» с.Ляхи: *доступно частично избирательно (С, Г, У, О).*

II. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. Здание детского сада двухэтажное. На момент обследования в детском саду осуществляется обслуживание детей-инвалидов.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки ато транспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствует необходимость
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	Отсутствуют.
5	Пандусы	Отсутствуют.
6	Подъемные платформы	Отсутствуют.
7	Раздвижные двери	Отсутствуют.
8	Доступные входные группы	<p>Вход 1 (младше-средняя группа) - лестничный марш состоит из 7 ступеней, ширина 1,8м, высота 0,14 – 0,15 м, единообразная геометрия ступеней, тамбур 1,85 x 1,60 м (норма 2,0 X 1,72 м).</p> <p>Вход 2 (старше-подготовительная группа) - лестничный марш состоит из 7 ступеней, ширина 1,5м, высота 0,14 – 0,15 м, единообразная геометрия ступеней, тамбур 1,55 x 1,45 м (норма 2,0 X 1,72 м).</p> <p>Вход 3 (группа раннего возраста) - лестничный марш состоит из 7 ступеней, ширина 1,6м, высота 0,14 – 0,15 м, единообразная геометрия ступеней, тамбур 1,13 x 1,45 м (норма 2,0 X 1,72 м).</p> <p>Рекомендовано: — дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;</p>

		<p>— дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля</p> <p>— рассмотреть возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);</p> <p>— рассмотреть возможность оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами)</p>
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует необходимость
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>1. Коридоры ненормативная ширина.</p> <p>2. Межэтажные лестницы ширина лестничных маршей : левое крыло 1,14м; правое крыло 1,05м. Высота ступеней 0,14см.</p> <p>3. Ширина дверных проемов от 0,75 до 0,90 м. Ширина проемов (в т.ч. при открытии вторых створок) обеспечивает полную доступность.</p> <p>4. Высота порога 0,12 – 0,13 м.</p> <p>Приведение в соответствие нормативному значению возможно только в порядке реконструкции.</p> <p>Год постройки 1987г.</p>
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха.	Присутствует частично.
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации.

	контрастном фоне.	
13	Пути движения на территории	Неровное покрытие пешеходных дорожек; перепады высоты не обустроены съездами, отсутствует система навигации (в т.ч. указание места нахождения главного входа).
14	Места отдыха	Не требуется.

III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Отсутствуют.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий (для сопровождающих-инвалидов)	При необходимости имеется возможность предоставления необходимой помощи инвалидам (С, О, У, К) сотрудниками ДОУ.

3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не организовано.
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	По необходимости
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствуют
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель извукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют

10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора.	Отсутствует

IV. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ

№ п/п	Объем и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления нанем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки проведения
Территория, прилегающая к зданию		
1.	Установка знаков, указателей об объекте	2022-2023гг.
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов пообъекту к месту получения услуг		
2.	Разработка проектно – сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов	До 2025 года. По согласованию с управлением образования администрации Меленковского района при наличии финансирования.
3.	Установка пандуса на входе в здание	2025
4.	Установка поручней (наружных и внутренних)	2025
5.	Приобретение табличек с указателями выходов, Поворотов.	2022-2028
6.	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2022 - 2023
7.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2028
8.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028
9.	Замена входных дверей на автоматическираздвижные двери	2027-2030
Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения		

10.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2023
11.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	ежегодное обновление
Предоставление услуг		
12.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	По мере необходимости
13.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	По мере необходимости
14.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано
15.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Выполнено
16.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Выполняется

4.2. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований:

- Постановления Правительства РФ от 26.12.2014г. №1521 « Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011г. №605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.3. Период проведения работ до 2030года в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана): *по плану*.

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *Полная доступность 1 этажа и территории объекта для инвалидов*

С,Г,У,О; частично для инвалидов на креслах-колясках.

V. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.

Паспорт сформирован на основании:

— акта обследования объекта: «14» января 2022г. №1